

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

350000, Краснодар, Рашпилевская ул., д. 100
Телефон 8-861-259-36-86; Факс 8-861-255-86-97

E-mail: upravlenie@kubanrpn.ru

ОКПО 75893168 ОГРН 1052303653269

ИНН/КПП 2308105360/230801001

22.01.2024 № 23-00-03/20-1106-2024

На № 1021/ж 2024 от 19.01.2024

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

При осуществлении нового строительства объекта ИЖС в 3 поясе ЗСО артезианских скважин необходимо осуществить согласование с Управлением, для чего Вам необходимо подать письменное заявление.

Дополнительно сообщаю, при строительстве объекта ИЖС в 3 поясе ЗСО артезианских скважин необходимо обеспечить соблюдение требований пункта 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в том числе:

- выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- запрет закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрет на размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;


- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- согласование незаявленного в представленной к рассмотрению документации строительства, связанного с нарушением почвенного покрова и бурения новых скважин.

В дополнение сообщаем, что в соответствии с пунктом 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на территории первого пояса ЗСО не допускается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

За нарушение вышеуказанных требований предусмотрены меры административного воздействия в соответствии с законодательством РФ.

Заместитель руководителя



Н.М. Перякина

Ляшко Наталья Валерьевна
8-861-244-17-45, доб. 121

